



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

Импортер и эксклюзивный дистрибьютор:
ООО "БрисЭнерго", 124460, г. Москва, Зеленоград
 Панфиловский пр-кт, д. 10, пом. II, комн. 13, эт. 2
 +7 (499) 732 22 03 / 732 78 48 / 732 21 01
 www.bris.ru | mail@bris.ru | www.kyoritsu.ru



ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ • ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И СПЕЦТЕХНИКА • ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аналоговый мегаомметр KEW 3124A

[▶ Посмотреть все модели](#)

Назначение:

Аналоговый мегаомметр KEW 3124A предназначен для измерения сопротивления изоляции.

Особенности:

- широкий диапазон измерения сопротивления изоляции до 100ГОм при выбираемом пользователем напряжении в диапазоне 1кВ - 10кВ;
- выходной разъем с постоянным напряжением для подключения записывающего устройства;
- выходное напряжение отображается на встроенном цифровом дисплее;
- при завершении испытаний происходит автоматический разряд испытываемого объекта;
- источник питания - перезаряжаемые никель-кадмиевые батареи (аккумуляторы).



Спецификация:

Испытательное напряжение	1кВ - 10кВ (выбирается пользователем)	1000В
Диапазоны измерения сопротивления (автопереключение)	1.6ГОм / 100ГОм (автоподстройка)	100МОм
Первый эффективный диапазон измерения	0.05 - 50ГОм	1 - 100МОм
Точность	±10% измеренного значения	
Точность на остальных диапазонах	±1% длины шкалы	
Выходное напряжение и индикатор напряжения	постоянный ток 0 - 10кВ, ±2% измеренного значения ±2ед.мл.р.	
Источник питания	Ni-Cd (никель-кадмиевые) перезаряжаемые батареи (аккумуляторы) 1,2В x 8	



Размер	200(Д) x 140(Ш) x 80(Г)мм
Вес	1,5кг

Комплектация:

- 7082 - кабель для записывающего устройства;
- 7083 - кабель для зарядки батарей;
- 7084 - заземляющий и защитный кабель;
- 9176 - жесткий кейс;
- 8075 - зарядное устройство (120В) или 8080А - зарядное устройство (220В);
- Ni-Cd (никель-кадмиевые) перезаряжаемые батареи (аккумуляторы) 1,2В x 8;
- руководство по эксплуатации.